

## BOLLETTINO DI SERVIZIO – 02/OTTOBRE 2007

### SC 30-40

### RAFFREDDAMENTO AD ACQUA NUOVO PRESSOSTATO

A partire dal seguente Numero di Matricola:

SC 30 s/n NA 5957

SC 40 s/n NB 9706

Il precedente Pressostato Johnson Controls P 20 EA-9950C avente codice ricambio 620075 00, è stato sostituito con uno **nuovo** 061F8099 prodotto dalla Danfoss, disponibile con il codice ricambio **620499 01**, vedasi foto sottostante.



Il nuovo Pressostato Danfoss 061F8099 è perfettamente intercambiabile con il precedente.